

【 保護カバーへの設置方法 】


<必要な部材>

- ・ GAT™
- ・ 固定部品
(ナット・ボルト等)




<必要な道具>

- ・ カッティングマシン
(一般的なカッターやハサミでも切れます)
- ・ ドリル・ドリルビット
※保護カバーの材質に合うドリルビットを使用して下さい




【 ステップ 1 】

GAT™を取り付ける箇所の、窓の大きさを決めてください




【 ステップ 4 】

GAT™と窓穴をあけた保護カバー / パネルに、固定穴をあけてください




GAT™と保護カバー / パネルを組み合わせ固定します



【 ステップ 2 】

保護カバー / パネルに、GAT™取付け部の窓穴をあけてください




【 ステップ 5 】

GAT™を固定した保護カバー / パネルに、設備への取付け穴をあけてください



【 ステップ 3 】

GAT™を必要サイズにカットしてください



【 ステップ 6 】

GAT™窓付き保護カバー / パネルを電気設備に取り付けてください

